



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ) ๒๔๒๓ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 22 ต.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้าท่ามะกา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ต.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส TMK1YB-01 และ TMK3YB-01 (ที่หลวงจร) เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV ที่สถานีไฟฟ้าท่ามะกา	TMK1YS-01 TMK3YS-01	TMK1YS-02 TMK3YS-02	นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บพ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ช. วิชาการแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายกพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

อก.ทบ.(ก.3)

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.บช.(ก.3)

ส่งวันที่.....เวลา.....

ชื่อผู้ส่ง นายปกรณ์ วรรณสันติกุล ตำแหน่ง อก.บส.

ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า

เลขที่ ก.บส.(บส.บ.ก) วันที่ 23 ก.ย. 2562

ชื่อผู้ส่ง.....

2212/2562

ด้วยกบส. ได้จัดส่งพนักงานบำรุงรักษา/แก้ไข อุปกรณ์ สวิตช์เกียร์,DS,CB 115kV ภายในเขต กฟภ.3
สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ 2,ท่ามะกา
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตาม
กำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟช. ...กฟภ.3...ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
ท่ามะกา	21-25 ต.ค. 62	ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข DS 115kV รหัส 5YS-03 ไม่สามารถส่งการทางไฟฟ้าได้	ไม่ต้องทำการSwitching
		ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข DS 115kV รหัส 3YS-03 ไม่สามารถส่งการทางไฟฟ้าได้	ไม่ต้องทำการSwitching
		ดำเนินการเปลี่ยนRelay K10,K12 ของ CB 115kV รหัส BYB-01	ไม่ต้องทำการSwitching
		ดำเนินการเปลี่ยนRelay K10,K12 ของ CB 115kV รหัส 1YB-01	ปลดCB115kV รหัส 1YB-01 โดยถ่ายเทโหลดผ่าน BYB-01 และเปิดใบมิดหัวท้าย
		ดำเนินการเปลี่ยนRelay K10,K12 ของ CB 115kV รหัส 3YB-01	ปลดCB115kV รหัส 3YB-01 โดยถ่ายเทโหลดผ่าน BYB-01 และเปิดใบมิดหัวท้าย
		ดำเนินการเปลี่ยนRelay K10,K12 ของ CB 115kV รหัส 4YB-01	ปลดCB115kV รหัส 4YB-01 โดยถ่ายเทโหลดผ่าน BYB-01 และเปิดใบมิดหัวท้าย
		ดำเนินการเปลี่ยนRelay K10,K12 ของ CB 115kV รหัส 5YB-01	ปลดCB115kV รหัส 5YB-01 โดยถ่ายเทโหลดผ่าน BYB-01 และเปิดใบมิดหัวท้าย
อ้อมใหญ่ 2	26-31 ต.ค. 62	เปลี่ยน Hydraulic Accumulator และ Pressure Switch Hydraulic ใหม่ ที่ CB 115kV รหัส BYB-01	ปลด CB 115kV รหัส BYB-01 และปลดDS 115kV รหัส BYS-01,BYS-02

ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 62 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟช. ...กฟภ.3...ดำเนินการดังนี้

- ประสานงานกับ สถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินการของ กบส. ตามแผนงาน
- ขอให้ กบช.ก3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า(Workpermit)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปกรณ์ วรรณสันติกุล)
อก.บส.

FM-กบส.-ผบส.-06

แก้ไขครั้งที่ 0