



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๐๑๒ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 29 ส.ค. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานติดตั้งเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. งานเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๕ ก.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. ทั้งหมด(บัสไม่มีไฟ) และย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๑ ทั้งหมด เพื่อติดตั้งเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. ที่สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์	CB 115 KV ทั้งหมด	CB 22 KV ด้านบัส๑	นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ-ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๔.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายอหิหัตถ์ กาญจนอุปถัมภ์)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ