



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.พ. ๑๗๐๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สุนทิสัญญา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภพจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์แรงสูงบริเวณหลังDisวัดสนามชัย-SPA๐๒S-๑๖เสี้ยวเมือง
สถานพินิจ สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี...ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2 สพ	30/07/62	09.00	12.00	แก้อุปกรณ์ในไลน์แรงสูง	Disหน้าวัด สนามชัย	SPA02S-16 เสี้ยวเมือง สถานพินิจ	โทร.๐๘๙-๐๐๙๗๕๕๓๓ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สข.) โทร. ๐๘๙-๐๐๙๗๕๕๓๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กพท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทยา สุนทิสัญญา)
ตำแหน่ง ผจก.ภพจ.สุพรรณบุรี

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. ก.บ.บ.(ค.พ.)

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หม.ปป.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปป.)-

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๓๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...คันคลองสนามชัย-ไม่ขวาง...เพื่อ...แก้ไขอุปกรณ์ในไลน์แรงสูง...โดยมีรายละเอียด ปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๒.. สถานีฯ ...ตอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ..Disชั่วคราวสนามชัย-สุตรระบบจำหน่าย


ทั้งนี้ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายสิทธิพร เฟื่องศิลป์...ตำแหน่ง พชง.๔ ผปป.กฟจ.สพ. เบอร์

โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๐-๗๓๐๓๘๖๓...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายธนัช มาลัยวงษ์...ตำแหน่ง ชผ.ปป.กฟจ.สพ.เบอร์

โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลา

กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟเพื่อแก้ไขอุปกรณ์แรงสูงชั่วคราว

๑. ชุดแก้ไข บลตDisชั่วคราวโรงงานไทยเอนเนอร์ยี เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๒. ชุดแก้ไขไฟช็อตกราวด์ จุดที่ ๑และ๒
๓. แจ้งชุดHot Line สพ.และชุดปฏิบัติงานร่วม ขึ้นปฏิบัติงานได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สช.) ผปป.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ ,๑๔๘๕๕ ,๑๔๘๖๐