การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบษ.(บฟ.) ๒๖๗๓ /๒๕๖๒ | วันที่ 21 ... 2562
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา | ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง | ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ถบษ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ Alarm Gas Detector อุปกรณ์ไฟฟ้า Circuit Switcher ไลน์ท่าน้ำตื้น ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๖ พ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด Circuit Switcher ไลน์ท่าน้ำตื้น โดยทำการ Bypass Circuit Switcher และให้ Hotline ปลดจุดจั๊มสายด้าน Source เพื่อตรวจสอบ Alarm Gas Detector			นายเริงรัก ดียะตาม ๐๘๙ - ๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเริงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๕ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ สุทพิสิฏฐ)
วศก.๑๑ รักษาการแทน อก.บษ.(ก.๓)

ตำแหน่ง .....

<u>สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓</u>

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

.....
(.....)

<u>สำหรับผู้อนุมัติ</u>

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. .....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

<u>อนุมัติ</u> และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์