



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กจ. (ปบ.) ๒๕๖๖ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ธา
ชื่อผู้

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาณุจนวนรี ๑ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F3 / กจ.	๒๐ ก.ย.๖๒	๑๐.๐๐	๑๓.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม แก้ไขสายขาด บริเวณหน้าวัดเย็นสนิท	SF6 KCA3S-12 ปากทางวัดเย็นสนิท	DIS SYA7S-05 ตรงข้ามบึงดาว เมืองสิงห์	นายชนะ พานิช โทร ๐๙๒-๒๗๑๕๖๓๖
๒	115 KV / กจ.	๒๐ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๓.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม แก้ไขสายขาด บริเวณหน้าวัดเย็นสนิท	CSW. KCB2YB-05 บ้านลาดทอง	สฟฟ.ไทรโยค	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ปากทางแยกวัดเย็นสนิทถึงฝั่งตรงข้ามบึงดาวเมืองสิงห์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชนะ พานิช ตำแหน่ง ชน.ปบ. โทร ๐๙๒-๒๗๑๕๖๓๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพงษ์ภูมิพันธ์ เชื้อฮ้อ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ
()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

กปบ.