



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.ปบ. ๒๕๖๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาณุจนวนรี ๑ ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F3 /กจ.	๒๕ ก.ย.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม	SF6๗ KCA3S-10 สะพานลอยหน้าราชภัฏ	SF6๗ KCA3S-13 หน้าบ่มีหลอด SF6๗ KCA3S-12 วัดเย็นสนิท	นายสุวิดิ จำปาลี โทร ๐๘๘-๒๖๓๑๔๘๘
	F5 /กจ.	๒๕ ก.ย.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม	Diss๗ ชั่วคราว หน้าราชภัฏ	Diss๗ KCA5S-10 สาทรเวิร์ค	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้าราชภัฏ บ้านบุเรียน สวมแยกทวมวดการทางบ้านเก่า ปากทางแยกวัดเย็นสนิท

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายคมกฤษ จิตตพรพงษ์ ตำแหน่ง พชง.๔ ผบ. โทร ๐๘๔-๕๓๘๗๑๑๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา) (เนื้อชื่อ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง แผน

แผนผังแบบ แผน

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังดับไฟวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

