



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(ปบ.) ๘๗๗ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไหลงาม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ KV. เพื่อให้แนวทางการทางใช้ปั่นจั่นตอกเสาเข็มสร้างสะพานข้าม  
สภ.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เส้นคู่ขนานพระรามสอง ใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ KV. และให้ชุดชอทไลน์ ๑๑๕ KV. ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยให้ บ.เคม  
เม็กา สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๕ (ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 KV.	วันพุธที่ 17 เม.ย. 2562 ๒๕ เม.ย. ๒๕	07.30 น.	18.30 น.	ตัดไฟให้แนวทางการทางใช้ปั่นจั่นตอกเสาเข็มสร้างสะพานข้าม สภ.บางโทรัด และชุดชอทไลน์ฉีดน้ำ บ.เคมเม็กา	สายส่ง 115 KV. สถานี สค.5	ปลายสายส่ง 115 KV. ที่สถานีบ้านแพ้ว	นายกฤษณ แสงเงิน ชผ.ปบ. 081-8302366

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ท.พ.ปบ. โทร ๐๘๑-๔๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไหลงาม..)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.2(บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น  
ผจฟ.....(สถานี.....)

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟสายส่ง 115 kV พร้อมระบุจุด Short Groud จุดปฏิบัติงาน

