



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า.....

ชื่อผู้ส่ง นายระยong ทั่วยห่งษ์ทอง.....

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย.....จะย้ายโหลดเพื่อทำการตัดจ่ายระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ภายในซอยโพลีกลาสใหม่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒.	SLY07	๔ เม.ย ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ตัดจ่ายระบบใหม่เพื่อรื้อถอนสายข้ามถนนบริเวณปกซอยโพลีกลาส (ฝั่งสาย4)	- DDE ปากซอยโพลีกลาส (ฝั่งสาย4)	-	นางสาวรัฐชา รัมโพธิ์ทอง ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑
๓.	SLY06	๔ เม.ย ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		- DDE ปากซอยโพลีกลาส (ฝั่งสาย4)	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นางสาวรัฐชา รัมโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง.....วศก.๔ ผปน.....โทร.....๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยong ทั่วยห่งษ์ทอง)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟภ.อมน.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



## งานตัดจ่ายระบบจำหน่าย 22 เควี (ภายในซอยโพลีกลาส)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 อยู่ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.

**\*\*\*ย้ายโหลดจาก SLY07 มาจ่ายไฟจาก PMB07**

1. ย้ายจุดจัม DIS (PMB07S-09) เพื่อไปจัมกับไลน์วงจรกลาง(SLY06)
2. สับ SF6 (PMB07S-08) ท้ายซอยโพลีกลาส (ฝั่งสาย 5) โข้วสถานะ ON
3. สับ DIS(SLY06S-11) (LOOP-LINE บน-กลาง)
4. สับ DIS(SLY06S-10) (LOOP-LINE กลาง-ล่าง)
5. ปลด SF6 (SLY7S-05) โข้วสถานะ off
6. HL ย้ายจุดจัม SF6 (SLY7S-05) จากจัม กับไลน์ข้ามถนนมา จัมไลน์ วงจรบน ภายในซอยโพลีกลาส
7. HL ตัดเปิด DDE เพื่อตัดไฟออกจาก ไลน์ข้ามถนน

**\*\*\*ย้ายโหลดจาก SLY06 มาจ่ายไฟจาก PMB07**

8. ปลด SF6 (SLY6S-08) โข้วสถานะ off
9. HL ตัด DDE เพื่อตัดไฟออกจากไลน์ข้ามถนน
10. ย้ายจุดจัม SLY06 จากที่จัม กับไลน์ข้ามถนนเปลี่ยนมาจัมกับ วงจร SLY02 (วงจรบน)