



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
MEDICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓ฉฉน.(ปบ) ๑๗๒๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายระยง ห้วยหงษ์ทอง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง .จก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ...ผจก.กฟภ.ฉฉน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณซอยบริษัท
ทวินส์ ถนนพุทธสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB09	๕ ต.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาระบบ ๒๒ เควี เพื่อรองรับ การตัดจ่ายของ สถานีอ้อมน้อย ๕	DIS ชั่วคราว หน้า บริษัท ทวินส์	- สดไลน์ บริเวณ ปากซอยพุทธ สาคร 5 (ซอยทวินส์) - DIS ชั่วคราว ไลน์แยกซอย สะแกงาม	นายเพ็ช ทุนเพิ่ม พชง.๗ ๐๘ ๑๔๘๘ ๖๒๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.ทวินส์.....บ.ทองใหญ่โลหะกรรม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวธัญญา รมโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วิศว.๕.ผบ.บ.....โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยง ห้วยหงษ์ทอง)
ตำแหน่ง...ผจก.กฟภ.ฉฉน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ฉบับรวม
5-15
1. กิ่งใหม่

OND2S-22

DIS วิศวกรออกแบบ
เพิ่มพื้นที่

09 OND2S-08

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ONACS-17

A2S-18
โรงเรียนเทพศิรินทร์

ONBSS-07

ห้อง 3 ชั้นบน (300 ตารางเมตร 3 บ. (เพิ่มพื้นที่)

DIS วิศวกรออกแบบ
เพิ่มพื้นที่

pis วิศว. ผนัง. ท่อ. ผนัง

แผนผังเบื้องต้น
ฉบับ TA
RS-04

TA
ONBSS-06

บันได
ONBSS-05

ONBSS-11

ทางเข้าวัดใหม่

พื้นที่ปฏิบัติงาน

)

)

T

T