



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ) ๑๙๔๗ / ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F2 / กจ.	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๓๐	ปักเสา ๑๔.๐๐ เมตร ๗ ต้น พาดสาย ๑๘๕ ค.ม.ม.	DISSA ชั่วคราว หน้า รพ.พหล	SF6 KCA2S-07 ตรงข้ามบึงสมนันทน์	นายเสกสรรค์ พักเขียว 081-9952509

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ข้างศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.....ตรงข้ามบึงสมนันทน์.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พักเขียว ตำแหน่ง วศก.๖ ผปบ..... โทร ๐๘๑-๙๙๕๒๕๐๙.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๖-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

อ.ว.จ.กจ.
๐๐๘๔.๖๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วศก.๖ ผปบ.กฟจ.กจ.

ถึง ผจก.กจ./หผ.ปป.กจ.

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปป.)...../๒๕๖๒

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กจ./หผ.ปป.กจ.

ตามอนุมัติ - ๒๓. ๐๐๑ ลว. 18 มี. ๖2 ให้แผนกปฏิบัติการฯ

ปรับปรุงระบบจำหน่าย ชื่องาน ย้ายหม้อแปลง ๑๕๐๐ วัตต์

WBS. I-๒2-I-หม้อแปลง 1008: โครงการ ๒๐๐๐๒๕๔๔๖๓, ๒๐๐๐๒๕๔๔๖๔

หมายเลขงาน หม้อแปลง ๑๕๐๐ วัตต์

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้-

๑. ย้ายหม้อแปลง ๑๕๐๐ วัตต์ 1๕.๐๐๒. ๑๕๐๐ วัตต์
๒. หม้อแปลง ๑๕๐๐ วัตต์ 1๕๐๐ วัตต์
๓.
๔.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ,แรงต่ำ ในวันที่ 18 มี. ๖2

ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง เวลา 17.๐๐ น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด

จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผปบ.,ผกส.ดำเนินการดังนี้-

- ผปบ.กฟจ.กจ.
- (✓) ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน,เวลา ตามระเบียบ
- ผกส.กฟจ.กจ.
- (✓) ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย

(นายเสกสรรค์ พักเขียว)
วศก.๖ ผปบ.กฟจ.กาญจนบุรี

หผ.กส.,หผ.ปป.

อนุมัติ

(นายนคร กว่างขวาง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

๓๑ มิ.ย. ๒๕๖๒

- นายเสกสรรค์ ขออนุมัติดับไฟด้านแรงสูง
- E/O สั่งการสวิตซ์ชิง
- พชง.,ลชง.แก้ไฟ ย้ายโหลด,ช้อดกราวด์,ปลดโหลดหม้อแปลง

แผนผังตั้งไปวันที ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

