



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ.) ๒๖๗๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑว

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สค.ขึ้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง UG ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี (ชั่วคราว) ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMU๐๓	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง UG ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ ปากทางเข้าวัดพัน ท้ายนรสิงห์ (ต.ส.ค.๓)	BR๐๓	SMU๑S-๐๒	นายอนุยุทธ ชูโชติ โทร ๐๘-๘๘๗๒๒๕๒๕๕
๒	SMU๐๓	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BR๐๓	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวก่อนถึง บ. ไทยยูเนียน สกรู นี้อต	
๓	SMU๐๔	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BR๐๔	SMU๒S-๐๒	
๔	SMU๐๔	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BR๐๔	SMU๔S-๐๒ ปากช.คลองบาง น้ำจืด	
๕	SMU๐๔	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BR๐๔	SMU๔S-๐๖ โรงงาน BKY	
๖	EKA๐๑	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า (ตัดกลาง Span)	EKA๑S-๑๓	
๗	EKA๐๑	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า (ตัดกลาง Span)	EKA๑S-๑๔ บีมน้ำมันพัน ท้าย	
๘	EKA๐๖	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKA๖S-๐๔	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า	
๙	๑๑๕ เควี	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานี สค.๓	จุดปลตสายโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้าระบบ ๑๑๕ เควี (ต้นที่ ๘๖)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...บริเวณตั้งแต่สถานี สค.๔ ถึง หน้า บ.ไทยยูเนียนสกรู นี้อต (ฝั่งขาเข้า) และบริเวณปากทางเข้าวัดพัน
ท้ายนรสิงห์.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หม.ปบ. โทร ๐๘-๑๘๘๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุมโนธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สค.ขึ้น๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

