



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ.) ๑๕๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอัครพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟผ.สค.ขึ้นด

จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ด้วยการไฟฟ้า อ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|---|------------------------------|--|
| ๑ | EKA๐๕ | ๒๗ มี.ค. ๖๒ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ซอยวัด บ้านหอม (ฝั่งขวา) | ปลดจุดจัมป์โดย วิธีออฟไลน์ กระเช้าจุด A | EKA๕S-๐๒ ปากช.วัดบ้านหอม | นายสมชาย สุขวิจิตร โทร ๐๙-๘๒๕๓-๕๙๕๕ |
| ๒ | EKA๐๕ | ๒๗ มี.ค. ๖๒ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | | ปลดจุดจัมป์โดย วิธีออฟไลน์ กระเช้าจุด A | DIS ติดตั้งชั่วคราว จุด A | |
| ๓ | EKA๑๐ | ๒๗ มี.ค. ๖๒ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | | ปลดจุดจัมป์โดย วิธีออฟไลน์ กระเช้าจุด B | DIS ติดตั้งชั่วคราว จุด B | |
| ๔ | EKA๐๘ | ๒๗ มี.ค. ๖๒ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | | ปลดจุดจัมป์โดย วิธีออฟไลน์ กระเช้าจุด C | EKA๕S-๐๒ ปากช.วัดบ้านหอม | |
| ๕ | EKU๐๔ | ๒๗ มี.ค. ๖๒ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | | EKU๕S-๐๓ | EKA๕S-๐๒ ปากช.วัดบ้านหอม | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ปากทางวัดบ้านหอม ถึง วัดบ้านหอม (ฝั่งขวา)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครพงษ์ เวียงทอง ตำแหน่ง อ.ก.ป.น. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟผ.สค.ขึ้นด

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

