



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ.) ๓๓๕๕ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟจ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMI๐๖	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ ตั้งแต่ ฝั่งตรงข้ามสถานีฯ สค.๓ ถึง ฝั่งตรงข้ามช.บ่อดิน	ปลดจุดจัมโดย วิธีฮอทไลน์กระเช้า	SMC๕S-๐๘ ปากช.พนันพล	นายอนุยุทธ ชูโชติ โทร ๐๙-๒๘๑๐-๘๖๓๒
๒	SMC๐๙	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๙S-๐๑	SMC๕S-๐๒	
๓	SMC๐๙	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๙S-๐๑	SMC๙S-๐๓ กองพนันพล	
๔	SMC๐๙	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๙S-๐๑	SMC๙S-๐๗ ไกลเดินแพคเตอร์รี	
๕	SMC๐๙	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๙S-๐๑	SMC๙S-๐๕ ตรงข้ามช.บ่อดิน	
๖	SMC๑๐	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๑๐S-๐๑	SMC๑๐S-๐๔ วิเศษสุขนคร	
๗	SMC๑๐	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๑๐S-๐๑	SMC๑๐S-๐๖ ตรงข้ามสนาม กอล์ฟโพธิ์แจ้ง	
๘	SMC๑๐	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๑๐S-๐๑	Dis ติดตั้งชั่วคราว ตรงข้ามวัดโพธิ์แจ้ง	
๙	SMX๐๑	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMX๑S-๐๑	SF๖ ปากช.ทุ่งสี ทองและปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามหน้าสถานีฯ สค.๓ ถึง ฝั่งตรงข้ามปากทางสนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.ปบ โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายคณิต สุมโนธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟจ.สค.ชั้น๑

๓๓๕๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

