



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน.) ๑๔๒๗ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.อ.พ.จ.สค.ชั้น๓

ด้วยการไฟฟ้า จ.สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	SMC๐๔	๗ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่ หน้าสถานีฯ สค.๓ ถึง หน้าบริษัท ห้างเย็น ชัยวรุจน์ จำกัด	SMC๔S-๐๑	SMC๕S-๐๒	นายนิทัศน์ เดชะวันโต โทร ๐๙-๓๕๓๐-๔๔๔๔
๒	SMC๐๔	๗ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๔S-๐๑	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้า บ. ห้างเย็นชัยวรุจน์	
๖	SMC๑๐	๗ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๑๐S-๐๑	SMC๑๐S-๐๘ หน้า บ.ห้างเย็น ชัยวรุจน์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามหน้าสถานีฯ สค.๓ ถึง บริเวณหน้า บ. ห้างเย็นชัยวรุจน์ จำกัด.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายอำนาจ เทียนทอง.....ตำแหน่ง.....หลวง.....โทร.....๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายคณิต สุมโนธรรม)  
ตำแหน่ง.....ผ.จก.อ.พ.จ.สค.ชั้น๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



CBVB-01

6 7 8 9 10

SMCIBVB-02

SMC65-01  
SMC75-01  
SMC85-01

SMC95-01  
SMC105-01

โครงการกว่างใต้เมืองใหม่

ชอยเทพฤกษ์

ชอยแสงเจริญ

PTK

ช.กัลสินสุวรรณ

SMC55-03

SMC55-04

SMC55-05

ก่อนช.กัลสินสุวรรณ

DIS ชั่วคราว จุด A

SMC45-02

DIS ชั่วคราว

DIS ชั่วคราว จุด B

DIS ชั่วคราว

SMC55-06

SMC55-02

ปากช.พินนพล

DIS ติดตั้งชั่วคราวหน้า  
บ.ห้องเย็นชิวรุ่งน

SMC95-02

ปลั๊กไฟ

ห้องเย็นชิวรุ่งน

ก่อนช.พินนพล

SMC105-02

SMC105-08

SMC105-03  
หมั้นทรัพย์แยกนค

SMC95-03  
กองพินนพล

SMC105-04  
วาศยสุขนคร

ช.8  
ช.6  
ช.9

ช.4  
ช.5  
ช.3