



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๓๕๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ์

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| ๑. | NPU๐๕ | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | เปลี่ยนสายแรงสูง ๑๘๕ sq. หน้าล้อแม็ก - หน้า องค์การโทรศัพท์ | Dis ชั่วคราว หน้าบีม ปตท F๕ | Dis ชั่วคราว หน้า องค์การโทรศัพท์ F๕ | นายพรมแดน สุทธิงาม |
| ๒ | NPU๐๘ | | | | | Dis ชั่วคราว หน้า บ.เดอร์เบล F๘ | Dis ชั่วคราว หน้า องค์การโทรศัพท์ F๘ | ช.พ.บ. |
| ๓ | NPU๑๐ | | | | | NPU๑๐S-๐๑ | Dis ชั่วคราว หน้า องค์การโทรศัพท์ F๑๐ | โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณหน้า เดอร์เบล - หน้าองค์การโทรศัพท์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง วศก.๖ ผ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | <input checked="" type="checkbox"/> | กฟจ.(ก.๕) แล้ว | <input checked="" type="checkbox"/> | ส่งต้นฉบับ |
| SCAN ส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | แล้ว | <input checked="" type="checkbox"/> | รอรับเอกสาร |
| SCAN เก็บ | <input type="checkbox"/> | แล้ว | <input type="checkbox"/> | ส่งแล้ว |
| ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 15:35 น. | | | | กฟจ.นฐ. |

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

