



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.ปณ. 9990 / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

สำนักงานบริหารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง กก.ปณ.(ก.ต)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟง.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อต่อเสาส่งงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๕-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ต่อเสาส่งงานก่อสร้างสะพาน ข้ามทางรถไฟคอกกระบือ บริเวณ ซอยกระเบื้องสีลา	ปลดจุดจัมโดย วิธีออฟไลน์ กระเช้า ๑๓๕ เควี บริเวณ ก่อนข้ามคลอง มหาชัย	SMC๖YS-๐๗	นายอนุชา คำสีดา โทร ๐๙-๗๑๑๗๗-๓๓๗๗๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง.....ตำแหน่ง.....ทพ.ปณ.....โทร.....๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุมโนธรรม)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟง.สค.ชั้น๑



สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

UIS-06
วงประตูละบือ
ชนา
ระบือ
15x100 kVAR
ประตูละบือ
คอกกระบือ

คลองมหาชัย

SIK2S-12
สามแยกอัสสัมชัญ

SMC6YS-07

1" G₁

← พืชปลูกเดิม

← ศึกษากำหนดไฟฟ้า ๓๐ ม. ปลูกเดิม

1" G₂

← จุดปลูกต้นไม้อายุ ๑๕ ปี ๑๐๓ ก. ๑๕
กว. ๑๕ ม. ๑๕๕ ๑๕๕ ๑๕๕
๑๕๕ ม. ๑๕๕ ม.

SMF6S-03

EKA1S-08
บ. บอนชิด

คลองมหาชัย

SIR1S-08

สะพานคอกควายฝั่งโลกขาม

UIS-06

วงประตู่
หน้า
ระบือ

15x100 kVAR
ประตู่
คอกกระบือ

SMC6YS-07

กำหนดทางจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

SMF6S-03

EKA1S-08
บ.นอนจีนต้า

คลองมหาชัย

คลองมหาชัย

SIK2S-12
สามแยกอัสสัมชัญ

SIK1S-08
สะพานคอกควายฝั่งโลกขาม