



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กษ.บพ. ๒๓๖๑ / ๒๕๖๒

วันที่ 26 ธ.ค. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมหิโตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้า นางปลา - ตาม  
แผนผังสังเขปแบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๘ ม.ค. ๖๓ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๓	๙.๐๐ น.	- ๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส BAL2YB-01 และ ให้ hotline ปลดไลน์หน้าสถานีไฟฟ้า เพื่อ ตรวจซ่อม ไบมีดกราวด์ BAL2YG- 01 ที่สถานีไฟฟ้าบางปลา	-	-	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

( นายสมหมาย ขึ้นดั่ง )

ตำแหน่ง กษ.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



# แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายกักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

อก.บป.(ก.3)

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ส่งวันที่.....เวลา.....

ชื่อผู้ส่ง นายปกรณ์ วรานุสันติกุล ตำแหน่ง อก.บส.

ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสาร .....หน้า

เลขที่ กษค.(ขส.3)(ภาฯ024) / 2563 วันที่ 24 ธ.ค. 2562

ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วยกบส. ได้จัดส่งพนักงานบำรุงรักษา/แก้ไข อุปกรณ์ สวิตช์เกียร์, CB 115KV ภายในเขต กฟภ.3  
 สถานีไฟฟ้า บางปลา  
 ในวันที่ 28 ม.ค. 63 .....ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563 .....ตั้งนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตาม  
 กำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟช. ...กฟภ.3...ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
บางปลา	28-31 ม.ค. 63	ดำเนินการแก้ไขจุดรั่วซึมของ Gas SF6 ของ CB 115KV รหัส 2YG-04	ปลด CB 115KV รหัส 2YB-01 และปลด Line สายส่ง

ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 63 .....ถึงวันที่ 31 ม.ค. 63 .....ตั้งนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนด  
 การ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟช. ...กฟภ.3...ดำเนินการดังนี้

- ประสานงานกับ สถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
- ขอให้ กบช.ก3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า(Workpermit)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปกรณ์ วรานุสันติกุล)  
อก.บส.

FM-กบส.-ผบส.-06

แก้ไขครั้งที่ 0