



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบช.(รล.) ๑๕๐๘/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 1 ก.ค. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้าผ.รล.กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบฟังก์ชัน transfer bus ๒ kV สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Feeder ๔ รหัส PMB ๔VB-๐๑	๕ ก.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	-ตรวจสอบ Dim Feeder ๔ / ขอลด Breaker รหัส PMB ๔VB-๐๑ พร้อม Outservice	-	-	นายสาธิต พัยคฆวงศ์
๒.	Feeder ๕ รหัส PMB ๕VB-๐๑	๕ ก.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	-ตรวจสอบ Dim Feeder ๕ / ขอลด Breaker รหัส PMB ๕VB-๐๑ พร้อม Outservice	-	-	นายสาธิต พัยคฆวงศ์
๓.	Cap.๑ รหัส PMB ๑CVB-๐๑	๕ ก.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	-ตรวจสอบ Dim Cap.๑ / ขอลด Breaker รหัส PMB ๑CVB-๐๑ พร้อม Outservice	-	-	นายสาธิต พัยคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ผ.รล. โทร. ๐๙๘ ๒๔๖ ๙๗๕๕ / ๑๐๖๒๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชินตั้ง)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติ/ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น  
ผจก.....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ