



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนช.(บฟ.) ๖๐๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงห์โตทอง

วันที่ 18 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| ๑ | | ๑ เม.ย. ๖๒ | ๘.๓๐ น. | ๑๘.๓๐ น. | ย้ายโหลด ด้านเบรคเกอร์ ๑๑๕ kV. รหัส SLY2YB-01 และ SLY3YB-01 (ที่ลวงวงจร) เพื่อตรวจเปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้าศาลายา | SLY2YS-01_ SLY3YS-01_ | SLY2YS-03 SLY3YS-03 | นายธำรง ตันภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๕. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๖. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิวัฒน์

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

ตำแหน่ง รก.นช.รักษาการแทน อก.นช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ