



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.๓กษ.(รล)๓๑๒๔/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ . นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง . นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ . ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง . อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง . อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน . น้ Distance relay ที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ มาติดตั้งใช้งาน
สถานีไฟฟ้า . สองพี่น้อง ๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2YB-01	๖ พ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๓๐ น.	นำ Distance relay ที่ ซ่อมแซมแล้วเสร็จ มาติดตั้งใช้ งาน	OPEN BREAKER	OPEN ใบบิด 115kV, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต กล้าหาญ ๐๘๔-๖๗๑-๗๒๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ . นายสาธิต พยัคฆวงศ์ . ตำแหน่ง ชม.รล. กษ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส. กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดู่เต็มวงศ์)

ช.ก.บษ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ