



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๒๖๕ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัชชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช.ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงแซมไลน์รองรับการจ่ายไฟ ฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขาวัญ ด้านหลัง SF6. หนองอีพังรหัส LWA07S-03 วงจร LWA07 สถานีไฟฟ้าเลขาวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA07	20 เม.ย. 2566	08.30 น.	16.30 น.	ชุดแก้กระแสฯ นญช.เปิด SF6 หนองอีพัง LWA07S-03 และ เปิด SF6 ทัดตาแทน DOA7S-07 ชุดขอทไลน์กระแสฯ สุพรรณบุรี ตัดสายกลางสแปน ฟีดเดอร์ 7 สถานีเลขาวัญ บริเวณแยกหนองอีพัง ด้านหลัง SF6 หนองอีพัง รหัส LWA07S-03	หลัง SF6 หนองอีพัง รหัส LWA07S-03 วงจร LWA07 สถานีไฟฟ้าเลขาวัญ	จุดตัดสายกลางสแปน ฟีดเดอร์ 7 สถานีเลขาวัญ (โดยชุดขอทไลน์กระแสฯ สุพรรณบุรี) ถึง SF6 ทัดตาแทน DOA7S-07	นาย สุกฤษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง ทม.กป โทร ๐๘๐๒๖๔๓๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสำเร็จ แก้วเรือง)  
ทม.กป.รักษาการแทน  
ผจก.กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว

(.....)

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

**แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ**  
**เพื่อปิดเสาเข็มไลน์รองรับการจ่ายไฟ ฟีดเดอร์ 3 สถานีเลขวัญ**  
**บริเวณแยกหนองอีพัง ทางเข้าสถานีเลขวัญ**  
**ด้านหลัง SF6 หนองอีพัง LWA7S-03 ถึง SF6 ทัดตาแทน DOA7S-07 ถึง**  
**จุดสอทไลน์กระเช้าตัดเดคกลางสแปน**  
**วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 16:30 น.**

