



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อมท.๗๖ 0239 ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถิภพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายวิพุทธ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ค.(ท)รักษาการแทน ผ.จ.ก.ก.พ.ก.อมท.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน
พุทธมณฑลสาย ๕ ตั้งแต่ หน้า ม.กลาโหม จนถึง ปากซอยจินตนาท่าเกวียน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ kV	๑๗ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ริมถนน	PMB	OYK	นายไพรัช ธีญญเจริญ พงษ.๗ ๐๘ ๗๗๖๗ ๖๐๗๙
๒.	OYK02	๑๗ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พุทธมณฑลสาย ๕ ตั้งแต่ หน้า ม. กลาโหม จนถึง ปาก ซอยจินตนาท่าเกวียน	HL ตัด DDE บริเวณหน้า ธ.กรุงเทพ (มินิแพคสาย ๕)	OYK02S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ.พลวัตร...ซอยจินตนาท่าเกวียน(ทั้งซอย)...ม.กลาโหม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๔ ผ.ป. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิพุทธ ชาติวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง ร.จ.ค.(ท)รักษาการแทน ผ.จ.ก.ก.พ.ก.อมท.

เลขที่ส่งระบบสารบรรณ ๒๓๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภาพ. อ้อมมือขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี แผนกนพพทรมณฑลสาย 5
ตั้งแต่ หน้า ม.กลาใหม่ จนถึง ปากขอขอินตนาทาถลวณ
ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 เวลา 08.00น-17.00น.

