



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปบ.) /
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาณุจนวนรี ๑ ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F3 / กจ.	๑๔ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม	SF6๗ KCA3S-10 สะพานลอยหน้าราชภัฏ	SF6๗ KCA3S-13 หน้าบ่มีหลอด SF6๗ KCA3S-12 วัดเย็นสนิท	นายสุวิทย์ จำปาลี โทร ๐๙๘-๒๖๓๑๔๘๘
	F5 / กจ.	๑๔ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม	Diss๗ ชั่วคราว หน้าราชภัฏ	Diss๗ KCA5S-10 สาทรเวิร์ค	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้าราชภัฏ บานพุเลียบ สวมแยกหมวดการทางบ้านเก่า ปากทางแยกวัดเย็นสนิท...

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายคมกฤษ จัตตพรพงษ์ ตำแหน่ง พงจ.๔ ผ.ปบ. โทร ๐๘๔-๕๓๘๗๑๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

น.ค. กว้างขวาง
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒

แผนผังดับไฟวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

