



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กป.) ๖๕๘ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันนุตร

วันที่ - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.ท่ามะกา๒. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU05	15 มิ.ย.2562	08.30	16.30	ปักเสาเข็มไลน์ และพาดสายแรงสูง	สถานีท่ามะกา	KSA6S-22	นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๕๐๕๓๒๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่๑,๒ ต.หนองลาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายพนสิทธิ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง หน.กป. โทร.๐๘๑๕๗๒๕๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ นันนุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

### Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... รป. บริเวณพื้นที่ท่าเรือท่า 2 ถึงบริเวณ

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... 7MU05 866 ฝั่งท่าเรือท่า 2 - KSA 68-22

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... 15 มิ.ย. 62

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..... มทส.ท่าเรือ

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดลีนใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ รศ.ทศพรวิทย์ 100ตรีเอกนท

ตำแหน่ง รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผจก.กฟส. เรียงม เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... 0815729730

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ทอ.วิรัตน์ นานา

ตำแหน่ง ทอ. 5 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... 08774043240

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ..... ศรีวิชัย

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) (เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ทอ.วิรัตน์ นานา ตำแหน่ง ท865 เบอร์โทรศัพท์ 08774043240

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..... 11กฟ มทส. ท่าเรือ

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวาดชี้ชั่วคราวจุดที่ ๑ ..... G1 ผู้รับผิดชอบ ทอ.วิรัตน์ นานา

จุดที่ ๒ ..... G2 ผู้รับผิดชอบ ทอ.วิรัตน์ นานา จุดที่ ๓ ..... G3 ผู้รับผิดชอบ

จุดที่ ๔ ..... G4 ผู้รับผิดชอบ

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ..... ๓๐๓ มทส. ทร. (๓๐.5 มิ.ย 62) โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล .....

อนุมัติ ตามบันทึกที่ ..... ๓๐๓ มทส. ทร (๓๐.5 มิ.ย 62)

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ..... ๓๐๓ มทส. ทร (๓๐.5 มิ.ย 62)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ..... ทอ.วิรัตน์ นานา

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล .....

แจ้ง จำนวน A ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่ .....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล ..... ชี้แจงแล้ว

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ..... สถานที่ประชุม .....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล ..... ชี้แจงแล้ว





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ  
เลขที่ ก.๓ทร.(กป)/ ๒๕๖๒ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒  
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กป

ตามอนุมัติที่ ๑๓.กวร.(วร.)๑๐๓๔ /๒๕๖๒ ลว. ๖ ส.ค. ๖๕ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ  
ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณ สถานีท่ามะกา๒ถึงสุดเขต(TMU๐๕) หมู่ที่๑-๒ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา/พาดสาย

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐  
น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ  
ดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ TMU๐๕จากสถานี ท่ามะกา๒ ถึง SF๖ KSA๖S-๒๒

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ หาเครือ พงช.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการ  
ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

( นายศิริพงษ์ หาเครือ )

พงช.๕.กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ