



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กบ.) ๒๒๖ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่วมะภาค๒. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน  
แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU05	22 มิ.ย.2562	08.00	16.30	ปักเสาแซมไลน์ และพาดสาย แรงสูง	สถานีท่ามะกา 2	DISชั่วคราว ตรงข้าม อบต.หนองกระทุ่ม	นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๔๐๔๓๒๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ ๑, ๒ ต.หนองลาน -บ้านหนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง ทพ.กบ. โทร. ๐๘๑๕๗๒๕๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... ๒๗. บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงดัน ๒๒๐KV/๑๕๐KV

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... TPU 05 สถานีไฟฟ้าแรงดัน ๒๒๐KV - DIS สถานีควบคุมโรง/อเนก หน่วย ๑๖

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... ๑๒ ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..... มลส. ๖๗๑๕๐

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... รศ.ดร.วิฑูรย์ ๑๘๐๓๖๖๖๖

ตำแหน่ง..... รศ.ดร.(ท) / ชวค.(ท) / ผจก.กฟส. ๒๕๖๓..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑๕๗๒๙๗๓๐

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ..... พงศธร ๒๕๖๓

ตำแหน่ง..... ๓๐๐ ๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๗ ๔๐๔๓๒๔๐

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... ๑๗/๒๕๖๒

---

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) ..... เมืองงานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ

ชื่อ..... พงศธร ๒๕๖๓..... ตำแหน่ง..... พ๒๐๕..... เบอร์โทรศัพท์..... ๐๘๗ ๔๐๔๓๒๔๐

---

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..... ๑๗/๒๕๖๒

---

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... ผู้รับผิดชอบ..... พงศธร ๒๕๖๓

จุดที่๒..... ๑๗..... ผู้รับผิดชอบ..... พงศธร ๒๕๖๓..... จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

---

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ๑๗ มลส. ๒๕๖๓ ๑๒ ๒๕๖๒..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

อนุมัติ ตามบันทึกที่..... ๑๗ มลส. ๒๕๖๓ ๑๒ ๒๕๖๒.....

---

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ๑๗ มลส. ๒๕๖๓ ๑๒ ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... พงศธร ๒๕๖๓

---

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน..... ๔..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

---

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล..... ๑๗๐๐๒๕๖๒

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม.....

---

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... ๑๗๐๐๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.ททร.(กป)/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กป

ตามอนุมัติที่ กท.กทว.(วร.) ๑๐๓๔/๒๕๖๑ สว. ๖ สค. ๖๑ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ  
ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณสถานีท่ามะกา๒ถึงสุดเขต(TMU๐๕).หมู่ที่ ๑,๒ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา คอร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๕ ต้น

๒. พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๒.๐๐๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐  
น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ  
ดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ TMU๐๕ จากสถานีท่ามะกา๒ ถึง DISชั่วคราวตรงข้าม อบต.หนองกระทุ่ม

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ หาเครือ พชง.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และ เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการ  
ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

( นายศิริพงษ์ หาเครือ )

พชง.๕.กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ