



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กป.) ๗ ๖๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันบุตร

วันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่ามะกอก๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU05	23 ก.ค.2562	08.00	16.30	ปักเสาเข็มไลน์ และพาดสายแรงสูง	สถานีท่ามะกอก 2	KSA6S-22	นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๔๐๔๓๒๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ ๑, ๒ ต.หนองลาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพสิทธิ์ เวชตรียวนนท์ ตำแหน่ง ผ.ม.กบ. โทร. ๐๘๑๕๗๒๙๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ นันบุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.๓ทร.(กป)/ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กป

ตามอนุมัติที่ ก๓.กวร.(วร.) ๑๐๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๖ สค. ๖๑ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณสถานีท่ามะกา๒ถึงสุดเขต(TMU๐๕).หมู่ที่ ๑,๒ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. บั๊กเส้า คอร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑๐ ต้น
๒. พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๑.๐๐๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐
น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ
ดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ TMU05 จากสถานีท่ามะกา2 ถึง KSA 6S-22

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ หาเครือ พชง.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และ เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายศิริพงษ์ หาเครือ)

พชง.๕.กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายศัพพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ