



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กป.) ๒๐๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ น้วนตริ

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ให้งานก่อสร้างทางด่วน สถานีไฟฟ้า
พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PTU03	23 กพ.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้ำ เอน	DIS (ชั่วคราว หน้าวิริยะ คอนกรีต)	PTU3S-12	นายศิริพงษ์ ทาเครือ ๐๘-๗๔๐๔๓๒๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) นานหมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายนพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง หน.กป. โทร ๐๘-๑๕๗๒๕๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ น้วนตริ...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.๓ทร.(กป)/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.คป

ตามอนุมัติที่ ก๓.กาว.(ปร.) ๒๑๐๔ /๒๕๖๐ ลว. ๒๘ ธค. ๖๐ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายชื่องานบริเวณ หมู่ที่๖ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หมายเลข
งาน I-61-I-ARNE.41.1M05 ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา คอ. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๔ ต้น
๒. ปักเสา ตอม่อ ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ ม. จำนวน ๔ ต้น
๓. พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๐.๔๐๐

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ วัดตะคร้ำเอน ถึง วิทยาลัยเกษตร

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ หาเครือ พง.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายศิริพงษ์ หาเครือ)


ผ.คป.กฟส.ท่าเรือ

ผ.คป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายศัพพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ



แผนผังดับไฟ วันที่ 23 กพ. 2562
 ข่ายแนวระบบจำหน่าย ช่วงบีมแก๊สตะคร้ำเอน ถึง วาระคอนกรีต

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบประตมชุดงาน

ชื่องาน ย้ายแผง ทาบ ๖ และ ๖ ๓๐๘/ ๖. ๖ ๓๑.๓๑.๑๗๖/๑๖

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ย้ายแผง

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มล.ท่าเรือ

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขข้อหาได้) ชื่อ นายทศพร วัฒนวิญญานนท์

ตำแหน่ง รจก.(ท) / ชก.(ท) / ผจก.กพล. นว.ม. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑๕๗๒๙๗๓๐

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖

ตำแหน่ง พ๕๐ ๕ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗๑๐๔๑๒๔๐

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว มล.ท่าเรือ

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ

ชื่อ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖ ตำแหน่ง พ๕๐ ๕ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗๑๐๔๑๒๔๐

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ๓๐/๑๓/๑๖

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑ ๑.๑ ผู้รับผิดชอบ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖

จุดที่๒ ๑.๒ ผู้รับผิดชอบ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖

จุดที่๓ ผู้รับผิดชอบ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖

จุดที่๔ ผู้รับผิดชอบ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ นว.ม.ท่าเรือ ๑๖/๑๓/๑๖ โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

อนุมัติ ตามบันทึกที่ นว.ม.ท่าเรือ ๑๖. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ นว.ม.ท่าเรือ ๑๖/๑๓มี.ค.๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน..... ๕ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๒ สถานที่ประชุม มล.ท่าเรือ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ๑ นายทศพร วัฒนวิญญานนท์ ๒ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖ ๓ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖ ๔ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖ ๕ นายวิรัตน์ นว.ม.๑๖

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... ๕ ๖๐๐ วัน ที่ มล.ท่าเรือ

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง.....