



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กป.) ๒๕๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ น่วมบุตร

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าท่ามะกา๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|----------------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| ๑. | TMU05 | 31 ต.ค.2562 | 08.00 | 16.30 | ปักเสา และพาดสายแรงสูง | สถานีท่ามะกา 2 | KSA65-22 | นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๔๐๔๓๒๔๐ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ ๑, ๒ ต.หนองลาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยศพัทธ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง ผ.กป. โทร. ๐๘๑๕๗๒๘๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ น่วมบุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.๓ทร.(กป)/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ตามอนุมัติที่ ก๓.กาว.(วร.) ๑๐๓๔/๒๕๖๑ สว. ๖ สค. ๖๑ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณสถานีท่ามะกา๒ถึงสุดเขต(TMU๐๕) หมู่ที่ ๑,๒ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ถอนเสา คอร. ๑๔ ม.. จำนวน ๑ ต้น.

๒. พาดสาย185SAC/185A ระยะทาง ๐.๕๐๐ วงจร-กม

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่
๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ
ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ TMU05 จากสถานีท่ามะกา2 ถึง KSA 6S-22

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ ทาเครือ พงช.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และ เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายนพลสิทธิ์ เวชตรียานนท์)

ผ.กป..กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายศพัทธ์ บัญบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ