การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ภบษ.(นฟ.) ๑๓๗๓/๒๕๖๒ | วันที่ 11 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา | ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง | ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ถบษ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาหม้อแปลง , เบรคเกอร์และรีเลย์ ๑๑๕ kV. สถานีไฟฟ้า บางปลา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ TP.๑ โดยจ่ายเบรคเกอร์ขนานบัส ๒๒ kV.,ปลดเบรคเกอร์ BAL๑YB-๐๑ และ BAL๒YB-๐๑ เพื่อบำรุงรักษา			นายเชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒		๑๖ มิ.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ TP.๒ โดยจ่ายเบรคเกอร์ขนานบัส ๒๒ kV.,ปลดเบรคเกอร์ BAL๓YB-๐๑ และ BAL๔YB-๐๑ เพื่อบำรุงรักษา			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง ถบษ.ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

<u>สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓</u>

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

(.....)

<u>สำหรับผู้อนุมัติ</u>

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

<u>อนุมัติ</u> และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ