



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

1169

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ.) /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายจำเริญ ดวงจันทร์

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.ชน.ศร.รักษาการแทน ผ.จก.กฟผ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน  
เพชรเกษม ตั้งแต่ หน้า ธ.กรุงเทพ (ถนนเพชรเกษม) จนถึง ตรงข้าม NOS PUB ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑.	115kV	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน เพชรเกษม ตั้งแต่ หน้า ธ.กรุงเทพ (ถนน เพชรเกษม) จนถึง ตรงข้าม NOS PUB	SAA5YS-07	ONA	นายพีช พูนเพิ่ม พชง.๗ ๐๘ ๑๔๘๙-๖๒๐๔	
๒.	ONA01	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค.ตรง ข้าม NOS PUB (วงจรถ่าง)	ONA01S-11 ONA01S-10		
๓.	ONA04	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONA04S-06	- ONA01S-10 - ONA04S-09 - ONA09S-08 - HL ตัด DDE หน้า รร. จอกลี		→ วงจร
						ONA04S-13	DIS ชค.หน้า รร. ดีไลท์		→ วงจร
๔.	ONA09	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONA09S-03	- DDE ตรงข้าม NOS PUB (วงจรถ่าง) - ONA09S-11 ONA09S-09 ONA04S-13		
๕.	ONB08	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	- DDE ภายใน ซอยเพชร เกษม๙๑	- ONA04S-09 - ONA09S-09			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ตลาดกิตติพร, ผู้ใช้ไฟภายในซอย ๙๓ (ซอยดับเพลิง) .น.สุวรรณการทอ  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวริษา ร่มโพธิ์ทอง ..... ตำแหน่ง วิศวกร.๔ ผปบ. .... โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
(นายจำเริญ ดวงจันทร์.)

ตำแหน่ง ผชน.๘รักษาการแทน ผจก.กฟผ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

