



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สช.(กป.) ๙๐๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ พวงแย้ม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หน.กป.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมนางา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๑๗ ต.ค.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟพาดสายแรงสูง	ดิสชั่วคราว ทางเข้าคลอง โปร่งแดง	SF ๖ บ้านที่ DBA๔S-๑๑	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๑,๑๐๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวานิช ไพจิตร ตำแหน่ง ช.ผ.กป. โทร ๐๘๙-๒๑๘๔๔๕๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรณรงค์ พวงแย้ม)

ตำแหน่ง หน.กป. รักษาการหน.ผจก.กฟส.อ.สช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังทั่วไปปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านทั้งรีโครสเซอร์คดของขอม

DBA4S-11


โรงสีบ้านทั้ง



F5 DBA



เดิมบาง



จุดปฏิบัติงาน

DIS ตลาด บ้านทั้ง DBA4S-23

DIS ชั่วคราวบ้านดอนไร่

รีโครสเซอร์บ้านคดของขอม

DBA04 R-01

DIS ชั่วคราวทางเข้าคดของโปร่งแดง DIS ชั่วคราวพันพิศาศรีรีศอรัท DIS ชั่วคราวสะพานคดของขอม



F4 DBA



สามชุก