



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภบช.(บพ.) ๑๓๗๒ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่ 11 มิ.ย. 2562  
ตำแหน่ง อก.บบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในตู้เบรกเกอร์และตู้เคเบิ้ล ๒๒ kV.  
สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน          แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๑, TP.๒ Main Bus ๑-๒ ไม่มีไฟ โดยย้ายโหลด ๒๒ kV. ออกทั้งหมด (ดึงทรคออกและสับกราวด์) เพื่อตรวจสอบภายในตู้เบรกเกอร์และตู้เคเบิ้ล ๒๒ kV.			นายเชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พช.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

สมชาย

(นายสมหมาย ชินดั่ง)

ตำแหน่ง ภบช.ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.บบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ          ฟีดเดอร์          จาก          ถึง           
ในวันที่          ตั้งแต่เวลา          น. ถึง          น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่           
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ          ฟีดเดอร์          จาก          ถึง           
ในวันที่          ตั้งแต่เวลา          น. ถึง          น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่         

พนักงานศูนย์ฯ นาย          ประสานงานการขอตัดไฟกับ         

(          )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.         

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์          แผ่น

แผนผังแนบ          แผ่น

ผจก.          (สถานี         )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่          น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ