



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สันทิศปัญญา

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกหัวเกาะ สถานี  
ไฟฟ้าสุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2,4 สพ.	21-26 /01/62	09.00	16.00	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแยกหัว เกาะ			นายประสาน รินโพธิ์รังษ์ โทร. ๐๘๐-๐๒๕๒๕๒๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชช.๗ โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(ลายเซ็น)*  
ตำแหน่ง ผจก.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.ปบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่...๒๑-๒๖...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ..แยกหัวเกาะ..เพื่อ..ปรับปรุงระบบจำหน่ายแยกหัวเกาะโดยมีรายละเอียด ปิดเตอร์ที่ขอ ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๒,๔.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..แยกหัวเกาะ

ทั้งนี้ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายไพฑูรย์ ปทุมานนท์...ตำแหน่ง ทผ.กส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๙-๘๙๔๘๓๔๙..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายธนัช มาลัยวงศ์..ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

ซึ่งถือไลน์

ตามเอกสารแนบ

ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกหัวเกาะ

๑. ย้ายโหนดด้านหน้าและด้านหลังจุดปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบไฟดับ Hot line สุพรรณฯ ตัดเขต จุด A ,จุด B,จุด C และ จุด D
๓. ชุดแก๊สไฟฟ้า ซ็อดกราวด์ จุดG๑ และ จุดG๒
๔. แจ้งจุดปฏิบัติงานดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

( นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล )

พชง.๗ ผบ.กฟจ.สพ.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ ,๑๔๘๕๕ ,๑๔๘๖๐

พตม.๖๐





บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.สพ. ถึง ผจก.สพ.

เลขที่ วันที่ 7 มกราคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 แผ่น

เรียน ผจก.สพ.

ตามอนุมัติที่ ก.3สพ.(กส)1589 ลว 3 กค. 61 ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ

ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน ป.ระบบจำหน่ายตามแนวทางหลวงสาย340ฯ

อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี WBS... P-DRI030-I-SPID0.0001

โครงข่าย... ควบคุมงานก่อสร้างโดย นายไพบุลย์ ปทุมานนท์ โทร 089-8948349

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

1. รื้อถอนเสาแรงสูง จำนวน 3 ต้น ปักเสาแรงสูงจำนวน 7 ต้น

2. พาดสายแรงสูง2วงจรข้ามถนน 340 จำนวน 2 วงจร

ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องดับไฟบริเวณบ้านหัวเกาะเพื่อการปฏิบัติงานดังนี้

1. ในวันที่ 21-26 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(...นายไพบุลย์ ปทุมานนท์...)

อนุมัติ

ผ.ผ.ก.ส.สพ.

-ผ.ผ.ป.บ.สพ.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

[Signature]

นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากร  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟผ.สพ.

- ดิ.ผ.ฟ.

- โธ

อ.วิ.น.น.ร

๗๗๖๐๑/๗๓๐.๖๒

