



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Public Utility Electricity Authority

เลขที่ ก.๓..... ๑๐๐๖.....

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า.....

ชื่อผู้ส่ง .....

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....เพื่อแก้ไขจุดร้อน.....สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี ๑.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 / กจ.	3 เม.ย.62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร SF6 3S-10 หน้า ม.ราชภัฏ	-	นายปวิช อินทรพรหม โทร ๐๙๔-๓๑๕๑๔๕๕๕
๒.	F5 / กจ.	3 เม.ย.62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis KCA 5S-07 เลขแยกสหทัยธานี	-	
๓.	F5 / กจ.	3 เม.ย.62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis KCA 5S-09 ตรงข้ามวัดถ้ำประทุน	-	
๔.	F5 / กจ.	3 เม.ย.62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis KCA 5S-10 เลขแยกบ้านเก่า	-	
๕.	F5 / กจ.	4 เม.ย.62	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis KCA 5S-03 ซ้ำงวัดเขาน้อย	-	
๖.	F5 / กจ.	4 เม.ย.62	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร SF6 5S-06 ตรงข้ามกาแพงทองหญิง	-	
๗.	F8 / กจ.	5 เม.ย.62	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร SF6 ชั่วคราว หน้าเดือนฉายรีสอร์ท	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ E/O กฟง.กจ..... ตำแหน่ง..... โทร.....๐๓๔-๕๑๑๕๕๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด มคอ.กธ.บ.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

รองหัวหน้าวิชาการแทน ผอ.ก.กฟง.กจ.



สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

น.ป.ค.  
๑๗๕๖๗๘