



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดตม.(กป.) 406 /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง นายมานิต รัตทรงธรรม

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงดันชักรี้ และสถานีดับตูมตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	DTM F5	๑๖ พ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวง สร้างสะพานข้ามคลองรางโกเอนฝั่งซ้าย	DIS-SW ชั่วคราว เลยวัดดอนพุทรา	DIS-SW ชั่วคราว เลย สะพานรางโก เอน	นาย ขวัญเมือง ศรีจันทร์ อินทร์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) DIS-SW ชั่วคราว เลยวัดดอนพุทรา- DIS-SW ชั่วคราว เลยสะพานรางโกเอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ข.ผ.กป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสดำรง ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสดำรง ๑.๒ ไม่มีโอกาสดำรง
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนโกโร)
ตำแหน่ง หน.ล.บ.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง ()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังดับไฟ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

