



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบษ.ภ3(รล.) ๒๗๗๗ / 2562
ผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 24 ธ.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบษ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งรีเลย์ 87T ที่สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา 1...ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	TP1	3 - 7 ก.พ. 2563	08.30 น.	20.30 น.	เปลี่ยนรีเลย์ป้องกันหม้อแปลง TP1 และ TP2 ตามแผนปรับปรุง ระบบป้องกันหม้อแปลงของ กอร. หมายเหตุ : ดึงทริก สับ Ground	1YS-01	1YS-02	นายพัชระ ปานตอนลาน 086-566-1526
2.	TP2	8 - 12 ก.พ. 2563	08.30 น.	20.30 น.		3YS-01	3YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานตอนลาน ตำแหน่ง วศก.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัชระ ปานตอนลาน) (ลงชื่อ)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.บป.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บษ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ