



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สนธิศปัญญา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟช.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ AVR. ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.3สถานี
ไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|-----------------|-------------|---------|--|----------|--|-------------------------------------|
| ๑. | 4 สพ. | 23-24 /02/62 | 10.00 | 16.00 | เชื่อมจุดจัมแรงสูงในวงจรF4 วงจรบน,ล่าง และเชื่อมเตด จุดBบริเวณแยกหัวเกาะเข้า | SPA4S-01 | SPA4S-06 SPA4S-05 SPA2S-05 SPA4S-08 | นายพุดชงค์ กาทอง โทร.๐๘๑-๘๕๗๕๙๑๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) *ไม่มี*

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๓-๒๔...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟจ.

สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ..แยกหัวเกาะ..เพื่อ..ปรับปรุงระบบจำหน่ายแยกหัวเกาะโดยมีรายละเอียด ปิด
เดออร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเดออร์ ..๔.. สถานีฯ ..สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..แยกหัวเกาะ

ทั้งนี้ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายไพฑูย์ ปทุมานนท์...ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ..๐๘๙-๘๙๘๓๓๔๙..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายธนัช มาลัยวงศ์..ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ..๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

ซึ่งใกล้เคียง


ตามเอกสารแนบ

ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกหัวเกาะ (เชื่อมโยงวงจรถบและวงจรถ่าง)

๑. ย้ายโหนดด้านหน้าและด้านหลังจุดปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบไฟดับ Hot line สุพรรณฯ เชื่อมจุดจัมวงจรถบ และวงจรถ่างปิดเดออร์๔ สถานีสุพรรณ
๓. แจ้งจุดปฏิบัติงานดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ


(นายอภिरักษ์ เอี่ยมสกุล)
พชง.๗ ผปบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐

พต/๒๑
|

