การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบษ.(ปฮ.) ๑๒๖๙/๒๕๖๒ | วันที่ 30 พ.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา | ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง | ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ถบษ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนหลอดต่อรับแรง เฟส C สถานีไฟฟ้า สวมพราน ๑ - อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA๖YB-๐๑	๓๑ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ kV. รหัส SAA๖YB-๐๑ และ OYK๓YB-๐๑ เพื่อแก้ไขจุดร้อนหลอดต่อรับแรง เฟส C ในไลน์สายส่ง ๑๑๕ kV.	SAA๖YB-๐๑	OYK๓YB-๐๑	นายอนุชา คำสีดา ๐๙๑-๑๙๗๓๓๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๙๑-๑๙๗๓๓๗๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง รกบษ.ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

<u>สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓</u>

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

(.....)

<u>สำหรับผู้อนุมัติ</u>

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

<u>อนุมัติ</u> และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ