

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สืบ SF๖ บ.ดอนพรหม รหัส TKK๐๔S-๐๒ ออก
๒. ปลด DIS ตรงข้าม ม.สมเด็จฯ รหัส UTG๐๖S-๐๙ ออก
๓. ปลด DDE จุด A บริเวณสะพานลอยวัดสระยายโสม ออก โดยฮอทไลน์กระเช้า