



วิทยขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตม.(กป.)...../๒๕๖๒.....

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา.....

ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ.....

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม.....

ด้วยการไฟฟ้า...กฟส.ดอนตูม.....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูงและF๕ ดอนตูมตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCB- 5S	๒๘ ก.ค.๖๒	๑๒.๐๐	๑๓.๐๐	ทรีปรีโคลเซอร์ NCB๕R-๐๑ เพื่อต่อสายที่ตัดไว้	NCB 5R-01	ต้น DDE ตัดไลน์	โทร ๐๙๐-๖๔๙๓๒๓๕
๒	DTM 5S	๒๘ ก.ค.๖๒	๑๒.๐๐	๑๓.๐๐	ปลด SF๖๙S-๐๖ เพื่อต่อสายที่ตัดไว้	SF6 9S-06	ต้น DDE ตัดไลน์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไฟดับตั้งแต่ NCB๕R-๐๑ บ้านลานแหลม ถึง SF๖๙๕-๐๖ หน้าบึงคอสมี่.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชาญ สวงวนพันธุ์.....ตำแหน่ง ท.ผ.กป.....โทร ๐๘๑-๙๓๒๘๕๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (...นายพิเชฐ อรุณมาศ...) ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนดับไฟวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อต่อสายต้น DDE ที่ตัดไว้



1

