



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส. (ปบ) ๕๗ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.อพอ.กัวแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า กัวแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๑,๓,๖ สถานีไฟฟ้า กัวแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA01	11 ม.ค. 62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA01S-05 แยกวัดสว่างชาติ		นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ พงษ.๖
๒	KSA01	11 ม.ค. 62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA01S-09 เสนห์ชาวด์		
๓	KSA06	11 ม.ค. 62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA06S-11 บ้านดอนกระต่าย		
๔	KSA03	11 ม.ค. 62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA03S-12 หมู่บ้านมาลัยแมน		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ โอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายบวร ลากเจริญวงศ์
ผจก.อพอ.กัวแพงแสน

ตำแหน่ง

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพอ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเตอร์ KSA01 จาก KSA01S-05 ถึง KSA01S-09
ในวันที่ 11 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 36/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3,4 พิดเตอร์ KSA06 จาก KSA06S-11 ถึง KSA03S-12
ในวันที่ 11 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ท่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์

9 ม.ค. 62 0:2

ภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
(นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ท่า)
๐๘๑.1๗๖ ๒๐๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

075



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กพอ.กพส.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อดูตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซจูดร่อน KSA01S-05, KSA01S-09, KSA06S-11, KSA03S-12				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ม.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพส.	งานที่ทำ	แก๊ซจูดร่อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	36/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีเนะ			วันที่	10 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10-01-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10/1/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 27 MW
3	KSA01VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KSA		- 7 MW
4	KSA03VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KSA		- 6.3 MW
5	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 10 MW
6	KSA06VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KSA		- 3 MW
7	KSA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KSA		- 5 MW
8	เมื่อพร้อมแก๊ซจูดร่อน ใบบิต รหัส KSA01S-05 บริเวณวัดสว่างชาติ โดย Hotline กระเช้า						
9	ย้ายโหนดวงจร KSA01 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร KSA06						
10	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
11	KSA01S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ท่อพักอยู่แล้วรวย
12	KSA01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกวัดสว่างชาติ
13	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
14	เมื่อแก๊ซจูดร่อน ใบบิต รหัส KSA01S-05 บริเวณวัดสว่างชาติ แล้วเสร็จ						
15	เมื่อพร้อมแก๊ซจูดร่อน SF6 รหัส KSA01S-09 บริเวณร้านเสนห์ชาวด์ และใบบิต รหัส KSA06S-11 บริเวณตอนกระต่าย						
16	โดย Hotline กระเช้า						
17	ย้ายโหนดวงจร KSA01 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร KSA06 และย้ายโหนดวงจร KSA03 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร KSA01						
18	KSA01S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจการบิน
19	KSA01S-09	สับ	ปลด		กพส.		SF6 ร้านเสนห์ชาวด์
20	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R กม.29
21	KSA06R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R ร.ร.การบิน
22	KSA01S-17	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกบ้านกลุ่ม 79
23	KSA06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตอนกระต่าย
24	เมื่อแก๊ซจูดร่อน SF6 รหัส KSA01S-09 บริเวณร้านเสนห์ชาวด์ และใบบิต รหัส KSA06S-11 บริเวณตอนกระต่าย แล้วเสร็จ						
25	เมื่อพร้อมแก๊ซจูดร่อน ใบบิต รหัส KSA03S-12 บริเวณหมู่บ้านมาลัยแมน โดย Hotline กระเช้า ต่อ						
26	ย้ายโหนดวงจร KSA03 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร KSA09						
27	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KSA03S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านขาวไร่
29	KSA03S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หมู่บ้านมาลัยแมน
30	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนानบัส
31	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
32	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
33	เมื่อแก้ไขจุดร้อน ไบมีด รหัส KSA03S-12 บริเวณหมู่บ้านมาลัยแมน แล้วเสร็จ						
34	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
35	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
36	ย้ายโหลดวงจร KSA03 กลับจาก วงจร KSA09						
37	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
38	KSA03S-12	ปลด	สับ		กพส.		DIS หมู่บ้านมาลัยแมน
39	KSA03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านขาวไร่
40	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
41	KSA03VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KSA		- -
42	KSA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KSA		- -
43	ย้ายโหลดวงจร KSA01 กลับจาก วงจร KSA06						
44	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
45	KSA01S-05	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกวัดสว่างชาติ
46	KSA01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
47	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
48	ย้ายโหลดวงจร KSA03 กลับจาก วงจร KSA01 และย้ายโหลดวงจร KSA01 กลับจาก วงจร KSA06						
49	KSA06S-11	ปลด	สับ		กพส.		DIS ดอนกระต่าย
50	KSA01S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกบ้านกลุ่ม 79
51	KSA01S-09	ปลด	สับ		กพส.		SF6 รัานเสน่ห์ชาวด
52	KSA01S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจการบิน
53	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R กม.29
54	KSA06R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ร.ร.การบิน
55	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
56	KSA01VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KSA		- -
57	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
58	KSA06VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KSA		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						