



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๑๐๓) /๒๕๖๒ ..
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ..
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ .. วัลลภวิสุทธิ ..

วันที่ .. ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ..
ตำแหน่ง .. อก.ปบ.(ก.๓) ..
ตำแหน่ง .. รจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม ..

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU05	13 ม.ค. 2562	08.30 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูง 185 sq.mm บริเวณหน้าสมาคม หวังศรี - ใต้สะพานข้ามทาง รถไฟ	NPU5S-05	NPU5S-08	นายพรหมแดน สุทธิงาม
๒	NPU08					NPU8S-02	สุดโลนใต้สะพาน	ข.บ.บ.
๓	NPU10					NPU10S-02	NPU4S-08	โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๕๒๘
๔	NPU10					NPU10S-02	NPU4S-06	
๕	NPU10					NPU10S-02	NPU9S-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. โคงค์อุ้มถ่ม - ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ .. ตำแหน่ง .. วศก.๖.ส.น. กฟจ.นครปฐม .. โทร ๐๘๕-๖๖๘๕๔๓๑ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ .. วัลลภวิสุทธิ)
ตำแหน่ง .. รจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ NPU05 จาก NPU5S-05 ถึง NPU5S-08
ในวันที่ 13-01-62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 87162
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3, 4, 5 ฟีดเดอร์ NPU10 จาก NPU10S-02 ถึง NPU4S-08 NPU4S-06 NPU9S-03
ในวันที่ 13-01-62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถวิทย์ วัลลภวิสุทธิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ เมธินทร์ คุ้มศรี
9 ม.ค. 62 0:2

(นายอรรถวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)
รจก. กฟจ. นครปฐม



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 076
เรียน ผจก. กฟจ. นครปฐม
อก.บช.(ก.๓), อก.วร.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี) ..
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุณชญา ตักดีพนา) 10 ม.ค. 2562
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	หน้าสมาคมหวังศรี - ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ					
กำหนดวันที่ทำงาน	13/01/2562	เวลา 08.30	น.	ถึง	13/01/2562	เวลา 17.00
ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย A เป็น สาย SAG 185sq.mm		ตามใบขอปฏิบัติงาน	37/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	10 มกราคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	10 ม.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	10 ม.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี NPU, NPT, BPA							
1	ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA07						
2	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
4	NCA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		-
5	NCA-KT4A	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	NCA07S-10	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ศูนย์ฮอนด้า
7	NPT07S-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ฐานกระจก
8	NCA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		-
9	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
10	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT07						
11	NPU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
12	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
13	NPT08S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 หลังวัดพระงาม
14	NPU05S-07	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 สมาคมหวังศรี
15	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
16	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
17	ย้ายโหลด NPT03, NPU10 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA01						
18	NPT03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
19	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
20	NPU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
21	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
22	BPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภชัย		-
24	BPA01S-17	ปลด	สับ		ศุภชัย		SF6 อู่ปรีชา
25	NPT03S-23	สับ	ปลด		ศุภชัย		SF6 หน้าวัดใหญ่
26	NPU10S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ร้านยาสันติเวช
27	NPU04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ช่าง ม. ศิลปากร
28	NPT03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
29	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
30	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภชัย		
31	BPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		-
32	BP1-KT3A	"OLTC" Man	"OLTC" ON		ศุภชัย		-
33	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
34	NPU05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS โค้งอุหล่ม
35	NPU05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS โนนท์ปลาซ่า
36	NPU10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ก่อนโค้งอุหล่ม
37	ตรวจสอบโหลดเบรกสวิตช์ รหัส NPU04S-08 (SF6 รร.พลตำรวจ), NPU09S-03(SF6 ปศุสัตว์) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน						
38	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				นฐ.		
39	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				นฐ.		
40	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				นฐ.		
41	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4				นฐ.		
42	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5				นฐ.		
43	NPT05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
44	NPU07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		-
45	NPU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภชัย		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
46	NPT05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		-
47	NPU07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		-
48	NPU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภชัย		-
49	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				นฐ.		
50	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				นฐ.		
51	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				นฐ.		
52	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				นฐ.		
53	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				นฐ.		
54	NPU05S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS โค้งอุหล่ม
55	NPU05S-08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS โนนท์ปลาซ่า
56	NPU10S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามราชภัฏนครปฐม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	ย้ายโหลด NPT03,NPU10 บางส่วนคืนจาก BPA01						
58	NPT03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
59	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
60	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
61	BPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
62	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
63	NPU04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 รร.พลตำรวจ
64	NPU10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ร้านยาสันติเวช
65	NPT03S-23	ปลด	สับ		ศูนย์		SF6 หน้าวัดใหญ่
66	BPA01S-17	สับ	ปลด		ศูนย์		SF6 อุบัติเหตุ
67	NPT03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
68	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
69	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
70	NPU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์		-
71	BPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
72	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" ON		ศูนย์ฯ		-
73	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนคืนจาก NPT07						
74	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
75	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
76	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
77	NPU05S-07	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 สมาคมหวังศรี
78	NPT08S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 พต.วิวัฒน์พรม
79	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
80	NPU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
81	ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนคืนจาก NCA07						
82	NCA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		-
83	NCA-KT4A	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
84	NPT07S-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ร้านกระฉก
85	NCA07S-10	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ศูนย์ขอนแก่น
86	NCA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		-
87	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
88	NPT07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		
89	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
สิ้นสุด Switching							

