



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓สทพร(นบ) 0367 /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมิทธิ์ เรืองจ้อย

Switching Deadline

วันที่ 19 ม.ค. 62

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทนจก.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาแรงสูง(รถขนเสาต้นDDE)ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAB05	18 ม.ค.62	09.00	15.00	เปลี่ยนเสาชำรุด	Disชั่วคราว คลองชุมเห็ด	จุดปลดDDE(HL สค.ปลด)	นายวัลลภ สุวรรณศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๙๘-๘๘๕๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรร.ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมิทธิ์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
จก.กฟอ.สพร.ชั้น ๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ | พีดเตอร์ SAB05 จาก Dis คลองชุมเห็ด ถึง จุดปลด DDE
ในวันที่ 18 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 71/2562

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จินดา วัลย์ประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

(นายวัลลภ สุวรรณศรี)
รจก.กฟอ.สพร.ชั้น ๒
๐๙๐.๓๓๕๖๒.๕๕

สำหรับผู้อนุมัติ

130

ที่ ก.๓ กบบ.(คฟ.)

เรียน จก. นพอ. สพร.

อก.บช.(ก.๗) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา - ศักดิ์พัฒนา)

จก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

17 ม.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณคลองชุมเห็ด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ม.ค. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาแรงสูง
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 17 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17-01-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สพร.	SCADA	R วัดวัง
5	ย้ายโหลด SAB 5 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA 9						
6	SAB05S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปากทางหอกระจายข่าว
7	SAB05S-24	ปลด	สับ		สพร.		DIS สามแยกวัดวังน้ำขาว
8	DIS ชั่วคราว SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวคลองชุมเห็ด (SAB 5)
9	SAB05S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากทางหอกระจายข่าว
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
11	แจ้ง กฟอ.สพร. ให้ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงออกก่อนทำการตัด DDE						
12	หลังจาก กฟอ.สพร. ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงออกเสร็จ						
13	แจ้ง HL. กระเช้า 22 KV. ตัด DDE บริเวณ คลองชุมเห็ด ออกทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
14	หลังจาก HL. กระเช้า 22 KV. ตัด DDE บริเวณ คลองชุมเห็ด ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
16	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
18	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สพร.	SCADA	R วัดวัง
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

งานเดินไฟฟ้า ชั้นที่ 18 อาคารภาค 2652 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

