



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(บ.บ.)- ๑๕๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายพัชระ ตราโต

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทู้แม่แบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนกรณีแรงดันตามรายงานพาไทรด์ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ SAA				แก้ไขจุดร้อนกรณีแรงดัน ต้องการย้าย โพลเปิด Dis เพื่อให้ฮอตไลน์กระแสเข้า แก้ไขร่วมกับ กฟอ.กทบ.	SAA ๑๐S-๐๑		นายสมชาย มาบัณฑิตย์ โทร. ๐๘๒-๐๐๕๕๕๕๓
๒.	๑๐ SAA					SAA ๑๐S-๐๒		
๓.	๔ ONB	๒๐ มี.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		KTU ๒S-๐๓		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หน.บ.บ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๕๕๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Handwritten signature

(นายพัชระ ตราโต)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3 พิดเตอร์ ONB 4 จาก SAA 10, SAA 10S-01, SAA 10S-02,

ในวันที่ 20 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 7๕๐/๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ลา ราภรณ์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

Handwritten signature

(นายพัชระ ตราโต หน.บ.บ.กฟอ.กทบ.)
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.) 135

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผน

แผนผังแนบ - แผน

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ., กฟท. ๐๘๕๕

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี)


อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Handwritten signature
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) 18 มี.ค. 2562

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซจูดร็อน SAA10S-01, SAA10S-02, KTU2S-07					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กทบ.	งานที่ทำ	แก๊ซจูดร็อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	74/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	18 มกราคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 ม.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 ม.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร			(กะ1	00.00 น. - 08.00 น.)	
				(กะ2	08.00 น. - 16.00 น.)	
				(กะ3	16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	เมื่อพร้อมแก๊ซจูดร็อน SAA10S-01						
3	ย้ายโหลด SAA10 ไปจ่ายจาก KTA01						
4	SAA10VB-01	Auto	Manual		SAA	-	L=1.2MW.
5	KTA01VB-01	Auto	Manual		KTA	-	L=1.3MW.
6	KTA03S-07	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	ปากซอย วปอ.11
7	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
8	SAA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA	-	-
9	SAA10S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.10
10	แจ้งแก๊ซจูดร็อน SAA10S-01 ได้						
11	ขณะแก๊ซจูดร็อน SAA10S-01 ตั้ง Manual KTA01 ไว้ตลอด						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
12	เมื่อปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมแก๊ซจูดร็อน KTA10S-02 ต่อ						
13	SAA10S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.10
14	SAA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA	-	-
15	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	-	-
16	ย้ายโหลด SAA10 ไปจ่ายจาก KTA01						
17	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
18	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
19	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
20	SAA09VB-01	Auto	Manual		SAA	-	L=1.5MW.
21	KTA07VB-01	Auto	Manual		KTA	-	L=6.3MW.
22	KTA01S-07	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	โรงงานผ้าขนหนู
23	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA	-	ขนานบัส
24	SAA10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ตรงข้าม กฟผ.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA	-	ขนานบัส
26	KTA01S-07	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	โรงงานผ้าขนหนู
27	แจ้งแก้ไขจุดร้อน SAA10S-02ได้						
28	ขณะแก้ไขจุดร้อน SAA10S-02 ตั้ง Manual SAA10,KTA01 ไว้ตลอด						
29	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
30	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
31	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
32	SAA09VB-01	Manual	Auto		SAA	-	-
33	KTA07VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่2						
34	เมื่อปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับ						
35	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
36	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
37	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
38	SAA09VB-01	Auto	Manual		SAA	-	-
39	KTA07VB-01	Auto	Manual		KTA	-	-
40	ย้ายโหลด SAA10 กลับจาก KTA01						
41	KTA01S-07	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	โรงงานผ้าขนหนู
42	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA	-	ขนานบัส
43	SAA10S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้าม กฟผ.
44	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA	-	ขนานบัส
45	KTA01S-07	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	โรงงานผ้าขนหนู
46	KTA03S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.	SF6	ปากซอย รปอ.11
47	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
48	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
49	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
50	SAA09VB-01	Auto	Manual		SAA	-	-
51	SAA10VB-01	Auto	Manual		SAA	-	-
52	KTA01VB-01	Auto	Manual		KTA	-	-
53	KTA07VB-01	Auto	Manual		KTA	-	-
54	เมื่อพร้อมแก้ไขจุดร้อน KTU02S-07 ต่อ						
55	ย้ายโหลด ONB04 ไปจ่ายจาก KTU02						
56	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
57	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
58	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
59	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		-	L=1.8MW.
60	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		-	L=2.5MW.
61	ONB04VB-01	Auto	Manual		ONB		-	L=3.0MW.
62	ONB09VB-01	Auto	Manual		ONB		-	L=3.2MW.
63	KTB05S-03	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ตรงข้ามบ. MCJ AND SUN
64	KTU01S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	อนามัยบ้านแคทราย
65	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		-	ขนานบัส
66	KTU02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	คิวมอเตอร์ไซด์
67	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		-	ขนานบัส
68	KTU01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	อนามัยบ้านแคทราย
69	แจ้งแก้ไขจุดร้อน KTU02S-07 ได้							
70	ขณะแก้ไขจุดร้อน KTU02S-07 ตั้ง Manual ONB04, KTB05 ไว้ตลอด							
71	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-	-
72	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
73	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
74	KTB01VB-01	Manual	Auto		KTB		-	-
75	ONB09VB-01	Manual	Auto		ONB		-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
76	เมื่อปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
77	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-	-
78	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	-
79	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	-
80	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		-	-
81	ONB09VB-01	Auto	Manual		ONB		-	-
82	ย้ายโหลด ONB04 กลับจาก KTB05							
83	KTU01S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	อนามัยบ้านแคทราย
84	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		-	ขนานบัส
85	KTU02S-07	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	คิวมอเตอร์ไซด์
86	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		-	ขนานบัส
87	KTU01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	อนามัยบ้านแคทราย
88	KTB05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ตรงข้ามบ. MCJ AND SUN
89	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-	-
90	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
91	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
92	KTB01VB-01	Manual	Auto		KTB		-	-

