

วิญญูขอตัดไฟ

บข. (บข) ๑๕๓
 เลขที่.....
 ชื่อผู้ขอ..... นายสมเกียรติ อ.สงวน.....
 วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒
 ตำแหน่ง..... รจก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังดังแนบแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิกัด	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCB6	๑๘ มิ.ย. ๖๒	๑๗:๐๐	๑๗:๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	NCB6VB	DDE.โรงงานนม	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย
							NCB6S-04	พวง.๕ กฟอ. นครชัยศรี
							NCB6S-02	โทร.๐๘๑-๙๔๔๗๗๘๑
							NCB6S-03	
							NCB2S-08	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวซ่า ตำแหน่ง ช.บ. โทร. ๐๘๑-๙๐๕๕๒๕๐

ลงชื่อ.....
 (นายสมเกียรติ อ.สงวน)
 ตำแหน่ง..... รจก. (ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก. กฟอ. นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ NC86 จาก NC86VB-01 ถึง NC86S-02, 03, 04, NC86S-08
ในวันที่ 18-01-62 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 96
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ นาย ชาติพันธ์ ชัยภักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กคจลิต (๕๑๑๖)

(Handwritten signature and stamp)
 (นาย ก. บ.)
 ๕๑๑๖ กคจลิต

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

159

เรียน ผจก.

๕๑๐.๕๖.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Handwritten signature)
 18/01/62

คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


(นาย ก. ก. พงษ์ วัฒนฤทธิ)

อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ดับไฟเพื่อเชื่อม DDE ในไลน์ NCB06		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ม.ค. 62	ระหว่าง	17.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.นช.	งานที่ทำ	เชื่อม DDE ตามใบขอปฏิบัติงาน 76/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 17 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	
4	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	
5	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	
6	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	
7	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	
8	-ย้ายโหลด NCA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก PMB04						
9	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 รั้นตู้
10	NCB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ข้างทางรถไฟ
11	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 17.00 น.						
12	-ตรวจสอบ NCB6S-01 , NCB6S-02 SF6 ฟาร์มลิติต , NCB2S-08 SF6 ธนาคร ธกส. อยู่ OPEN พร้อม ล็อคคาน						
13	NCB06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
14	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
17	ขณะเชื่อม DDE ให้ Manual NCB02 , SAC09 ไว้ตลอด						
18	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
19	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
20	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	
21	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
22	-เมื่อชุดทำงานแจ้งเชื่อม DDE ในไลน์ NCB06 แล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
23	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
24	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		NCB		-	
26	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		PMB		-	
27	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.							
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.							
30	NCB06S-01	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS	POT HEAD F.6
31	NCB06VB-01	ปลด	ล๊اب "OFF" Auto Reclose		NCB		-	-
32	-ย้ายโหลด NCA06 บางส่วนกลับจาก PMB04							
33	NCB06S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		นช.		SF6	ข้างทางรถไฟ
34	NCB06S-06	ล๊اب	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ร้านตู้
35	-ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนกลับจาก NCA06							
36	NCB06S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		นช.		SF6	โรงสีสหกรณ์
37	NCA06S-09	ล๊اب	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ตรงข้ามท่าด่านัก
38	-ให้รถ ไป ปลด ล็อคคาน ของ SF6 ธนาคาร ธกส. รหัส NCB2S-08							
39	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
40	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
41	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-	
42	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	
43	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	
44	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	
45	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	
46	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

