



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.ศกษ.(ปบ.)๒๐๐๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินขงู

วิญญขอดับไฟ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

Switching Deadline
วันที่ 22 ก.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๖ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF1	๒๕ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาแรงสูง	DISชั่วคราว หมู่บ้านพฤกษา	ถึงปลายสาย	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่บ้านพฤกษา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง หล.ปบ. โทร ๐๙๑-๙๙๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมนตรี ชินขงู)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกข

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SMF01 จาก Dis ๕๐.๘.๒๒๖๖ ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 25 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1011

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุชิต วัฒนศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ ๒๕๖๒-๖๖๖ ๖๖๖๖


(นายอนุชิต วัฒนศิริ)
๑๖.๖.๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

1975

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ๑๒.๑๓๖.
อก.๖๖(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

ผจฟ. (สถานี)

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์.

15 ก.ค. 2562
ผคฟ.๑๑(REV.๑๒/๒๕๖๐)

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หมู่บ้านพุกษา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1011/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15/7/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching							
2	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
3 เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
4	Dis.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS หน้าหมู่บ้านพุกษา
5 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
9 แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10 เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ							
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
14 เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
15	Dis.ชั่วคราว	ปลด	สับ		คกข.		DIS หน้าหมู่บ้านพุกษา
16	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

