



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายพิเชษฐ อรุณมาศ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงดัน ๑๕/๑๐๐ และ ๕๕/๑๐๐ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DTM 5	๒๘ ก.ค.๖๒	๑๒.๐๐	๑๓.๐๐	ปลด DTM 9S-03 เพื่อต่อสายที่ตัดไว้	DTM 9S-03	ต้น DDE ตัดไลน์	โทร ๐๙๐-๖๔๙๓๒๓๔
๒	NCB 5	๒๘ ก.ค.๖๒	๑๒.๐๐	๑๓.๐๐	ปลด DTM ๙S-๐๖ เพื่อต่อสายที่ตัดไว้	DTM 9S-06	ต้น DDE ตัดไลน์	๖๔๙๓๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไฟดับตั้งแต่ DTM 9S-03 ตลาดสดเจริญ ถึง DTM 9S-06 หน้าปั้มคอสโม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชาญ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง หน.กป โทร ๐๘๑-๙๓๒๕๕๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิเชษฐ อรุณมาศ..)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DTM 5 จาก DTM 9S-03 ถึง ต้น DDE ตัดไลน์
ในวันที่ 28 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1013

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NCB 5 จาก DTM 9S-06 ถึง ต้น DDE ตัดไลน์
ในวันที่ 28 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1013

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิชาญ สงวนพันธ์
14 ก.ค. 62

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง (นายวิชาญ สงวนพันธ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

2041

เรียน ผ.จก. กฟส. ๑๓๓.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

19 ก.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสามแยกหัวถนน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ค. 62	ระหว่าง	12.00 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดตม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1013/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	16 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	งานที่ทำ : รถกระเช้าจะทำการเชื่อม DDE ทั้ง 2 จุด บริเวณสามแยกหัวถนน (จากเหตุการณ์ที่เกิดสายแรงสูงขาด บริเวณสามแยกหัวถนน)						
3	DTM05VB-01	Auto	Manual		DTM		-
4	DTM04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.		R ร.ร.แจรงงาม
5	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R วัดลานแหลม
6	ย้ายโหลด DTM05 บางส่วน ผาก DTM04						
7	DTM04S-10	ปลด	สับ		ดตม.		DIS บ้านดอนเกาะและ
8	DTM09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS แยกหัวถนน
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 12.00 น.						
10	DTM09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ตลาดสมเจริญ
11	DTM09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 ป้อมคอสม
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
16	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
17	DTM05VB-01	Manual	Auto		DTM		-
18	DTM04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.		R ร.ร.แจรงงาม
19	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R วัดลานแหลม

แผนไฟฟ้าดับในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

