



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า.....

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์.....

วันที่.....

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ทผ.คฟ.....

ด้วย ก.ปบ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีฯ สมุทรสาคร ๙.....ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SMI01	30 ก.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.	แก้ไขทรัก Out service ไม่ได้	SMI01VB-01	SMI01S-01	นายเลอพงศ์
2.	SMI09	30 ก.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.		SMI09VB-01	SMI09S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์.....ตำแหน่ง ทผ.คฟ.....โทร ๐๘๖-๘๘๗-๗๒๙๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMI1 จาก SMI1VB-01 ถึง SMI1S-01  
ในวันที่ 30 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1020/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMI9 จาก SMI9VB-01 ถึง SMI9S-01  
ในวันที่ 30 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

รศทพร อดิศักดิ์  
( อดิศักดิ์ แทน น.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

1986

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. สมุทรสาคร

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ค.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร 9.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑ก.ปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SMI09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Autoreclose		SMI		-	-
27	SMI07S-02	สับ	ปลด,ล็อกคาน		บนจ.		SF6	tie-line หน้าสถานีฯสค.9
28	SMI07VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SMI		-	-
29	SMI09VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SMI		-	-
สิ้นสุดสวิตชิง								