

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ.3(รล.) ๑๕๓ / 2562

วันที่ 23 ม.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.๒ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ Inter-Trip ที่ CSW DBA1YB-02 ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA 1YB-02	1-ก.พ. 2562	08.00 น.	18.00 น.	ตัดไฟเพื่อติดตั้งและทดสอบ ระบบ Inter Trip	DBA 1YB- 02	DBA 1YB-02	นายพีชระ ปานดอน ถาน 086-566-1526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพีชระ ปานดอนถาน ตำแหน่ง วิศวกร.๖ โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก DBA01YB-02 ถึง กบข.๒๑๑๑๑ Source, ด้าน Load ของ CSW
ในวันที่ 1 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 103/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิชาติ อภิสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพีชระ ปานดอนถาน

(นายอภิชาติ อภิสิทธิ์)
ตำแหน่ง วิศวกร.๖
ตำแหน่ง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 231

เรียน ผจก. กฟผ.๑๒

อก.บข.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
28 ม.ค. 62
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เดิมบางนางบวช					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	18.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง Intertrip	ตามใบขอปฏิบัติงาน	103/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	26 มกราคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ม.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ม.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพีชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายชุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA CSW	หน้าสถานีฯเดิมบาง
3	แจ้งกฟน.3 ย้ายโหลด สฟ.หันคา และ ผู้ใช้ไฟ 115 เควี โรงสีนครไปรับไฟจากทางด้านอื่น						
4	HKA03YB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DBA01YB-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA CSW	หน้าสถานีฯเดิมบาง
6	HKA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	HKA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้ง Hotline 115 เควีปลดจุดจัมด้าน Source และด้าน Load ของ CSW รหัส DBA01YB-02 ออกทั้ง 2 ด้าน						
11	หลัง Hotline 115 เควีปลดจุดจัมด้าน Source และด้าน Load ของ CSW รหัส DBA01YB-02 ออกทั้ง 2 ด้าน แล้วเสร็จ						
12	HKA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับผู้ควบคุมงานทราบและแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้งหมด						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	HKA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	แจ้ง Hotline 115 เควีเชื่อมจุดจัมด้าน Source และด้าน Load ของ CSW รหัส DBA01YB-02 เข้าทั้ง 2 ด้าน						
20	หลัง Hotline 115 เควีเชื่อมจุดจัมด้าน Source และด้าน Load ของ CSW รหัส DBA01YB-02 เข้าทั้ง 2 ด้าน แล้วเสร็จ						
21	HKA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	แจ้งกฟน.3 ย้ายโหลด สฟ.หันคา และ ผู้ใช้ไฟ 115 เควี โรงสีนครกลับมารับไฟจากสถานีฯ เดิมบาง						
24	HKA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DBA01YB-02	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		ดบ.	SCADA CSW	หน้าสถานีฯเดิมบาง
26	HKA03YB-01	สับ	ปลด		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA CSW	หน้าสถานีฯเดิมบาง
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

นาย กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒