



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 -5 ส.ค 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรคเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1040/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	NPU01CVB-01	สับ	ปลด		NPU		เบรคเกอร์ Capa.1
3	NPU01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		ทรักเบรคเกอร์ Capa.1
4	ตรวจสอบไฟยอนที่เบรคเกอร์ NPU01CVB-01 ว่าไม่มีไฟยอน						
5	NPU01CVG-01	ปลด	สับ		NPU		Sw.ground Capa.1
6	แจ้งชุดให้ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานแล้วให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 1 ส.ค 62							
7	เริ่มสวิตชิงวันที่ 5 ส.ค 62						
8	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	NPU01CVG-01	สับ	ปลด		NPU		Sw.ground Capa.1
10	NPU01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		ทรักเบรคเกอร์ Capa.1
11	NPU01CVB-01	ปลด	สับ		NPU		
12	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						